



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-TR.ПБ68.В.00891/22

Серия **RU** № **0368778**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение 1, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.1ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬДИЗАЙН-2000"
 Место нахождения (адрес юридического лица): 125466, Россия, город Москва, улица Родионовская, дом 12, помещение 36
 Адрес места осуществления деятельности: 125466, Россия, город Москва, улица Новогорская, дом 71, офис 113
 Основной государственный регистрационный номер 5147746309464.
 Телефон: +74952551559. Адрес электронной почты: win9@win9.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ВРАС YAPI-BUGRA ONAY
 Место нахождения (адрес юридического лица): Турция, I.D.O.S.B. Dudullu OSB Mah. DES San.Sit.112. Sok (Bakir Sok.) no 42 Umraniye – Istanbul
 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, Ekon Kondansatör San. Tic. Ltd. Sti Esenkent mah. Sair Baki Sokak No:10 Umraniye-ISTANBUL

ПРОДУКЦИЯ Прибор пожарный управления ACCESS 10/2. Продукция изготовлена в соответствии с Технической документацией изготовителя.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 910 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № ППБ-124/03-2022 от 02.03.2022 года, № ППБ-149/03-2022 от 09.03.2022 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) Протокола испытаний № 1888ИЛНВО от 05.03.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства № 525-СС/01-2022 от 25.01.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» раздел 7. Условия хранения: температура от -10 °С до +65 °С. Срок хранения – 5 лет, срок эксплуатации – 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.03.2022 **ПО** 14.03.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Гребетский Николай Михайлович (ф.и.о.)

Цициков Алексей Владимирович (ф.и.о.)